

**КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом від 02.02.2024

№ 112

**Інструкція про заходи пожежної безпеки
в службових приміщеннях № 2.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974, містить їх норми і є обов'язковою для виконання в усіх структурних підрозділах університету.

1.2. Ця Інструкція поширюється на службові приміщення (аудиторії, навчальні класи, кабінети, актові зали, конферц зали, приймальні) Університету і встановлює основні вимоги до забезпечення в них пожежної безпеки.

1.3. Інструкція є обов'язковою для вивчення і виконання працівниками і студентами Університету.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширки не менше 1 м.). Проходи та вихід необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати.

2.2. Робочі місця слід утримувати в порядку, документи, накопичувальні теки, справи по мірі опрацювання слід прибирати в шафп, стелажі, або архів. 2.3. Кошики та ящики для паперу слід регулярно спорожняти, а сміття виносити за межі будівлі в спеціально відведені місця.

2.4. Електромережі, електрообладнання, оргтехніка повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням інструкцій з експлуатації підприємства-виробника. У разі виявлення ознак несправності обладнання, пошкоджень мережевого шнура, вимикачів, електричної вилки, розеток, їх слід відключити від електромережі та взяти заходів щодо приведення у пожежонебезпечний стан.

2.5. При організації робочого місця для підключення комп'ютерної техніки: ПК, монітор, принтер, і т.п., допускається використання серифікованих мережевих подовжувачів. Кабель подовжувача слід прокладати поза проходами, зоною руху працівників, відвідувачів, мобільних меблів;

2.6. При перервах в роботі, коли приміщення не контролюється персоналом, оргтехніка на робочих місцях повинна виключатись, а після закінчення роботи оргтехніка повинна бути відключена від електричної мережі.

2.7. Документи, папери слід зберігати, а меблі встановлювати дотримуючись мінімальної відстані:

- 1 м. від електрощитів, електрокабелів прокладених відкрито;
- 0,5 м. від електросвітильників;
- 0,5 м. від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації;
- 0,5 м. від повітроводів систем вентиляції;

2.8. Користуватися електрообігрівачами, побутовими електронагрівальними приладами в службових приміщеннях не дозволяється. Для побутових потреб (підігрів їжі, кип'ятіння води), наказом ректора університету визначаються дозволені місця, які облаштовуються у відповідності до вимог пожежної безпеки і щоденно контролюються особою відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті;

2.9. Розміщення і облаштування місць користування електронагрівальними приладами має відповідати вимогам:

- прилади які експлуатуються мають бути промислового виробництва і мати сертифікат відповідності;
- прилади необхідно встановлюватись на надійну, стійку основу з підкладанням шару незгораємого теплоізоляційного матеріалу, що виступає за габарити приладу ;
- місце підключення електроприладів, електромережа мають бути розраховані на навантаження приєднання і мати справні автомати електричного захисту.
- відстань від електронагрівальних приладів до меблів, горючих елементів у т.ч. оздоблення приміщень має бути не менше 1 м.;

2.10. Не допускається:


- розміщувати (влаштовувати) місця користування електронагрівальними приладами в приміщеннях з масовим перебуванням людей: актові і конференц зали, навчальні аудиторії, класи; в приміщеннях складського призначення: кладові, архіви, приміщення бібліотек і книгосховищ; інших пожежонебезпечних приміщеннях.
- використовувати тимчасові мережі, та (або) електроподовжувачі для підключення електронагрівальних приладів;
- залишати без нагляду включені електронагрівальні прилади.

2.11. На місці користування розміщується інструкція (витяг) про заходи безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Користувачі зобов'язані дотримуватись цих заходів і рекомендацій.

2.12. Службові приміщення які мають постійні робочі місця з оргтехнікою забезпечуються вуглекислотним вогнегасником, який розміщується (навішується) на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника, або встановлюється на підставку або спеціальну тумбу.

2.13. Розміщення вогнегасника не повинно створювати перешкод для евакуації людей.

Інженер з пожежної безпеки



Андрій ЗАДЬОРА