

**КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом від 02.02.2024

№ 112

**Інструкція  
про заходи пожежної безпеки в гуртожитках № 8.**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974, містить їх норми і є обов'язковою для виконання в усіх структурних підрозділах університету.

1.2. Ця Інструкція поширюється на територію, будівлі і приміщення гуртожитків університету і встановлює основні вимоги до забезпечення в них пожежної безпеки.

1.3. Інструкція є обов'язковою для вивчення і виконання персоналом, мешканцями і відвідувачами гуртожитків університету.

**2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

2.1. Всі працівники гуртожитку щороку (не рідше 1 разу на рік) мають пройти інструктаж на робочому місці з питань пожежної безпеки, цивільного захисту і дій в умовах НС, а працівники які задіяні в евакуаційних заходах (відповідно до інструкції, яка визначає дії щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей у разі пожежі і є доповненням до схематичного плану евакуації), додатково, не рідше одного разу на шість місяців, беруть участь в практичних тренуваннях дій з евакуації.

2.2. Всі прибуваючі до гуртожитку на поселення і проживання, зобов'язані бути ознайомлені особою відповідальною за пожежну безпеку, з основними вимогами пожежної безпеки викладеними в даній інструкції (під розпис).

2.3. В гуртожитках організується цілодобове чергування персоналу.

2.4. У разі виявлені в приміщеннях гуртожитку несправностей в роботі інженерних комунікацій (електропостачання, опалення, вентиляції, водопостачання), обладнання, порушення в утриманні приміщень, шляхів евакуації, евакуаційних виходів необхідно негайно інформувати чергового.

2.5. Заступаючи на чергування черговий зобов'язаний:

- перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту;

- пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не зашарашено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;
- перевірити наявність комплекту ключів від дверей евакуаційних виходів, засобу індивідуального захисту органів дихання, перевірити справність електричного ліхтаря;
- володіти інформацією про кількість (мати списки) перебуваючих в гуртожитку, знати місця їх розміщення;
- знати порядок виклику підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та дій у разі виникнення пожежі;
- у разі виявлення порушення протипожежного режиму, несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі неможливості усунення повідомити завідувачу гуртожитку – відповідальну за пожежну безпеку;

#### **Утримання будівлі гуртожитку:**

2.6. На кожному поверсі гуртожитку, на видимих місцях вивішуються план (схема) евакуації та затверджена ректором інструкція, що визначає дії чергового персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. Плани (інструкції) вивчаються в ході інструктажу і відпрацьовуються під час тренувань.

2.7. У разі зміни планування приміщень, штатного розкладу персоналу плани евакуації та інструкції переглядаються і коригуються.

2.8. Перепланування, зміна функціонального призначення приміщень може здійснюється тільки за наявності затвердженої проектної документації, яка відповідає нормам пожежної безпеки.

#### **Утримання житлових кімнат:**

2.9. В жилих кімнатах гуртожитку на видних місцях розміщуються:

- схематичний план індивідуальної евакуації з відповідного поверху на випадок пожежі із зазначенням даної кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розташування засобів пожежогасіння й сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії в разі виникнення пожежі;
- стисла пам'ятка для мешканців із переліком вимог правил пожежної безпеки.

2.10. Розміщуватися меблів, речей має забезпечувати вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (шириною не менше 1 м.). Проходи і виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не зашарашеними.

2.11. В житлових кімнатах не допускається:

- влаштовувати складські приміщення, майстерні, застосовувати і зберігати пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали;
- установлювати на вікнах ґрати, забивати (блокувати) відкриті створи (фрамуги) вікон,
- користуватися в кімнатах електронагрівальними приладами (електрочайники, кип'ятильники, праски, електрообігрівачі, тощо), влаштовувати тимчасові електромережі;
- користуватись електромережами, вимикачами, розетками, та ін. електроприладами з ознаками пошкодження, несправності;



- залишати без нагляду включені в електромережу електроприлади, за винятком обладнання що за вимогами технології працює цілодобово.

#### **Утримання приміщень кухонь:**

2.12. Розміщення меблів, обладнання мають забезпечувати вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (шириною не менше 1 м.). Проходи і виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захарашченими.

2.13. В приміщенні кухні на видному місці розміщується інструкція (витяг) про заходи безпеки при експлуатації побутових електронагрівальних приладів; Користувачі забов'язані дотримуватись цих заходів і рекомендацій.

2.14. В кухонних приміщеннях не допускається:

- користуватись електромережами, вимикачами, розетками, та ін. електроприладами з ознаками пошкодження, несправності;
- залишати без нагляду включені електричні плити, використовувати плити для обігріву приміщень, сушки речей;
- застосовувати електричні плити для розігріву і приготування клею, мастик, суміші на основі горючих речовин;

#### **Утримання пральної кімнати:**

2.15. Розміщення обладнання, мобільних сушилок-трансформерів мають забезпечувати вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м.). Проходи до машин і обладнання необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захарашченими.

2.16. В приміщенні пральні на видному місці розміщується інструкція (витяг) про заходи безпеки при експлуатації пральних і сушильних машин; Користувачі забов'язані дотримуватись цих заходів і рекомендацій.

2.17. В приміщеннях для прання не допускається:

- чистити, прати одяг з використанням ЛЗР, ГР (ефіри, розчинники);
- користуватись електромережами, вимикачами, розетками, та електрообладнанням з ознаками пошкодження, несправності;

#### **Утримання кімнати для прасування речей:**

2.18. Користування прасками в гуртожитку дозволяється лише в спеціально відведених і об лаштованих для цієї мети приміщеннях під наглядом працівників гуртожитку. Виключенням є гуртожиток №2 (швидко-монтажна будівля), де місцем користування праскою є загальний коридор (після інструктажу користувач отримує праску, дошку-трансформер), під безпосереднім контролем з боку персоналу гуртожитку.

2.19. В приміщенні на видному місці розміщується інструкція (витяг) про заходи безпеки при користуванні праскою. Користувачі забов'язані дотримуватись цих заходів і рекомендацій.


2.20. Робоча поверхня для прасування речей має бути забезпечена вогнетривкою підставкою для установки праски.

2.21. В приміщеннях (місцях) для прасування не допускається:

- чистити одяг з використанням ЛЗР, ГР (ефіри, розчинники);
- залишати без нагляду включену в електромережу праску;

- користуватись електромережами, подовжувачами, розетками, та пласкою з ознаками пошкодження, несправності, надмірного нагріву;

Інженер з пожежної безпеки

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

Андрій ЗАДЬОРА